



Raciążek, dnia 16.02.2017 r.

Dotyczy: pytań złożonych przez Oferenta w związku z **zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji remontu konserwatorskiego ruin zamku zawierającej: Projekt odwodnienia ruin zamku oraz wzmocnienia elementów osłabionych konstrukcyjnie.**

Treść pytania 1:

Czy w ramach zamówionych projektów Zamawiający oczekuje opracowań technicznych, czy też mają one być uzgodnione z odnośnymi urzędami (WUOZ Delegatura Włocławek, Urzędem Górnictwem, Zarządem Melioracji i in.)?

Odpowiedź do pytania 1:

Szczegółowy zakres projektu budowlanego powinien zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu uwzględniający układ odwodnienia, w tym usytuowanie studzienek i przewodów oraz częściową reprofilację terenu,
- ewentualne wzmocnienie fundamentów poprzez ich poszerzenie, pogłębienie bądź fragmentaryczne usztywnienie zbrojonymi kolumnami,
- wzmocnienie struktury murów poprzez przemurowania, iniekcje, wzmocnienie zbrojeniem wiotkim, wzmocnienie powierzchniowe i naprawę korony muru,
- prace konserwatorskie: odsalanie hydrofobizację, częściową rekonstrukcję,
- projekt nowej nawierzchni wewnętrznej zamku

Projekt uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Okręgowym Urzędem Górnictwem w Gdańsku.

- Mapę do celów projektowych.

Treść pytania 2:

Czy elementem dokumentacji mają być również STWiOR oraz przedmiary i kosztorysy planowanych robót?

Odpowiedź do pytania 2:

Tak. Dokumentacja ma posiadać Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

WÓJT
mgr Wiesława Słowińska