



Nr sprawy: IT.271.9.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Zgodnie art. 38 u st. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Dotyczy: *Zadanych pytań przez Wykonawców do przetargu nieograniczonego zadania pn:*
Przebudowa ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek

Treść pytania 1:

Czy Zamawiający dopuszcza do wbudowania w warstwę podbudowy kruszywo wapienno-żwirowe frakcji 0-31,5

Odpowiedź do pyt.1:

Należy zastosować kruszywo wapienne frakcji 0-31,5 mm.

Treść pytania 2:

Czy Zamawiający dopuszcza spoinowanie kostki kamiennej fugą mineralną typu SOPRO lub FLOWPOINT

Odpowiedź do pyt.1:

Zamawiający nie dopuszcza spoinowania kostki kamiennej fugą mineralną, wypełnienie spoin należy wykonać piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych.

Treść pytania 1:

Prosimy o potwierdzenie, że trylinkę betonową należy spoinować.

Odpowiedź do pyt.1:

Trylinkę betonową należy spoinować zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

WÓJT
mgr Wiesława Słowińska