



Nr sprawy: IT.271.5.2018

## **Do wszystkich uczestników postępowania**

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

---

Dotyczy: Zadanych pytań przez Wykonawców do przetargu nieograniczonego zadania pn:  
**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciążek**

### **Treść pytania 1:**

Proszę załączyć badania geologiczne gruntów dla w/w zadania wykonane przez SAND s.c w Bydgoszczy.

### **Odpowiedź do pyt.1:**

Zamawiający zamieści badania geologiczne gruntów. Szczegółowa dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

### **Treść pytania 2:**

Na jakiej głębokości występuje woda gruntowa? W opisie warunków gruntowo-wodnych jest zapis "Stwierdzono występowanie wody gruntowej w warstwie piasków i nasypów". Czy w ofercie nie należałoby uwzględnić odwodnienia wykopów? Brak takich pozycji w przedmiarze a duża część kanalizacji jest na głębokości powyżej 3,0m

### **Odpowiedź do pyt.2:**

Wykonawca ma obliczyć swoją cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu uproszczonego. W uproszczonym kosztorysie ofertowym należy wycenić cały zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz zapisach SIWZ mającymi wpływ na dokonanie całościowej wyceny robót.

Przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie i nie stanowią podstawy do rozszczeń z tytułu robót dodatkowych. Wykonawca może je modyfikować jeśli z wycień dokonywanych na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych uzyska inny zakres robót niż w załączonych przedmiarach.

W ofercie wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania własnego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę. Zamawiający przyjmuje, że w cenie zaproponowanej przez wykonawcę zostanie zawarta realizacja całego przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ a szczególnie w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne należy przewidzieć występowanie wód gruntowych na każdej głębokości.

### **Treść pytania 3:**

W związku z niezgodnościami w opisie technicznym proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie włazy żeliwne przyjąć do wyceny D400 ( 40 tonowe ), czy C-250 ( 25 tonowe )

### **Odpowiedź do pyt.3:**

Do wyceny należy przyjąć włazy D 400 40 ton.



**Treść pytania 4:**

Proszę załączyć profile podłużne przyłączy fi 160 z określeniem ich długości, rzędnej wpięcia do kanału głównego fi 200 i rzędnej przy granicy poszczególnych posesji. Brak takich informacji w dokumentacji.

**Odpowiedź do pyt.4:**

Rzędne włączenia do projektowanych przyłączy określono w dokumentacji (rzędne studzienek) przy granicy nieruchomości 1,60 m, wykonawstwo sposobem ręcznym.

**Treść pytania 5:**

W przedmiarze zaniżono długości przyłączy z rury PCW fi 160. Zgodnie z Planem zagospodarowania powinno być: na ulicy Dębowej - około 88,5 m a w poz 16 przedmiaru jest tylko 60 m; na ul. Klonowej powinno być około 122,5 m a w poz.16 przedmiaru jest 53 m. Jaka długość przyłączy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź do pyt.5:**

Przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie i nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu robót dodatkowych. Wykonawca może je modyfikować jeśli z wyliczeń dokonanych na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych uzyska inny zakres robót niż w załączonych przedmiarach.

W ofercie wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej.

Przyłącza do granicy nieruchomości.

W związku z powyższym należy przyjąć na ulicy Dębowej - około 86,00 m; na ul. Klonowej około 112,00 m

**Treść pytania 6:**

Jeżeli podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i STWIOR, a za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje rozliczenie ryczałtowe, proszę odstąpić od wymogu załączenia do oferty kosztorysu. Kosztorys może przedstawić wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy.

**Odpowiedź do pyt.6:**

Sporządzony kosztorys ofertowy (uproszczony) stanowi dokument pomocniczy do wyceny. Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty kosztorysu i dopuszcza przedstawienia kosztorysu przed podpisaniem umowy

WÓJT

mgr Wiesława Stowirska